

copy

SASST

SASST 技術評価 第 26-01 号

# 技 術 評 価 証

評価技術名称：

鉄骨間柱・耐風梁等用アンカーボルト

(固有名称 P柱アンカーボルト 2026 年 改訂版)

上記の技術に対する技術評価において、関連する各種の実験データ、設計要領、施工要領等を詳細に検討した結果、本技術は、構造安全性に関して問題のないものと判断した。

申 請 者

株式会社 アキテック 代表取締役 秋山 広太

評価技術の概要

本アンカーボルトは、鋼構造物等の間柱や耐風梁等の 2 次部材を R C 造の構造躯体に取り付けるために用いる定着用アンカーボルトである。このボルトは、熱間鍛造したボルト頭部を有し、それを定着部とした直線状のものである。ねじの呼びは、M12, 16, 20, 22, 24, 27 の 6 種類である。

有 効 期 限 2031 年 5 月 20 日

2026 年 5 月 20 日

一般社団法人 建築鉄骨構造技術支援協会

理 事 長 稲田 達夫

技術委員会委員長 増田 浩志

